

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4  
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей

69/405 от 27.04.2021

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области (МБОУ «Шаховская СОШ»), 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

образовательное учреждение, имеющее в своем составе дошкольную группу МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

акта 405 от 27.04.2021

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области (МБОУ «Шаховская СОШ»), 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

образовательное учреждение, имеющее в своем составе дошкольную группу МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

1. На собственной территории общеобразовательной организации центральная дорожка, ведущая к зданию школы, в том числе при входе на территорию школы имеет дефекты, неровности, трещины; въезд на территорию школы, к загрузочной площадке не имеет твердого покрытия; дорожка от дошкольной группы до загрузочной площадки школы не имеет твердого покрытия, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.2.4.

2. Отопительные приборы (регистры) в помещениях групповой и спальни дошкольной группы не имеют ограждающих устройств, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.7.5.

3. На момент проверки в обеденном зале столовой школы целостность остекления 1 оконного блока из 2-х имеющихся нарушена: имеется трещина по всей поверхности, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.3.

4. В большинстве учебных помещениях здания школы система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами накаливания; в кабинете, закрепленном за 9-м классом используются 3 светильника с люминесцентными лампами и 1 «молочный шар» с энергосберегающей лампой, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.5.

5. В помещении загрузочной пищеблока и помещении раздевальной для персонала пищеблока в нерабочем состоянии находятся люминесцентные лампы, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.9., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.2.15.

6. Учебные помещения и кабинеты оборудованы мебелью (столы ученические и стулья ученические) по количеству школьников 3-мя размерами (4, 5, 6-маркировка красного, зеленого и голубого цвета) вместо 4-х размеров согласно потребности (отсутствует размер 3-желтая маркировка, недостаточно парт 4-го размера, красная маркировка), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.3.; ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции", п.7.3.; СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 6.2.

7. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции общеобразовательной организации с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.7.4.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области (МБОУ «Шаховская СОШ»), 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

образовательное учреждение, имеющее в своем составе дошкольную группу МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области, 309034, Белгородская область, Прохоровский район, Шаховский с/о, с. Шахово, ул. Центральная, д. 3

1. Восстановить целостность центральной дорожки, ведущей к зданию школы, в том числе при входе на территорию школы; обеспечить твердым покрытием: въезд на территорию школы к загрузочной пищеблока, дорожку от дошкольной группы до

загрузочной пищеблока школы в соответствии с СП 2.4.3648-20 " п. 2.2.4. Установленный срок 15.08.2022.

2. Обеспечить отопительные приборы (регистры) в помещениях групповой и спальни дошкольной группы ограждающими устройствами в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.7.5. Установленный срок 16.08.2021.

3. Обеспечить в обеденном зале столовой школы целостность остекления всех оконных блоков в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.8.3. Установленный срок 16.08.2021.

4. Обеспечить систему общего освещения во всех учебных помещениях здания школы, в том числе в кабинете, закрепленном за 9-м классом, потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами свечения: белый, тепло-белый, естественно-белый в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.8.5. Установленный срок 16.08.2021.

5. Обеспечить эффективную работу люминесцентных ламп в помещении загрузочной пищеблока и помещении раздевальной для персонала пищеблока в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.8.9.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.15. Установленный срок 16.08.2021.

6. Обеспечить учебные помещения и кабинеты мебелью (столы ученические и стулья ученические) по количеству школьников необходимыми размерами в достаточном количестве согласно потребности в соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.4.3.; ТР ТС 025/2012 п.7.3.; СП 1.2.3685-21 таблица 6.2. Установленный срок 16.08.2021

7. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции общеобразовательной организации с дошкольной группой с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4. Установленный срок 16.08.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на  
МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области в лице законного представителя директора школы Сьедину Т.А.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Губкин, ул. Горького, 4, 18.08.2021., 18.08.2022.

Главный государственный  
санитарный врач по г.  
Губкин, Губкинскому,  
Корочанскому и  
Прохоровскому районам



Имамедова Н.С.

Предписание получил

*директор Сьедина Т.А. 24.04.21*  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)